

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гудермесская средняя школа №10»

СОГЛАСОВАНО

Председатель ЧРО ВОИ


Р.А. Аздаева
«02» 09 2025г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гудермесская СШ №10»


Л.Л. Магомадова
Приказ № 105 20.10.2025г.


СОГЛАСОВАНО

Председатель ЧРО ООО ВОС


Х.А. Керимова
«___» ___ 2025г.


СОГЛАСОВАНО

Председатель ЧРО ООО ВОГ


Д.С.-Э.Идрисов
«___» ___ 2025г.


**Паспорт доступности
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
(далее услуг)**

с. Гудермес

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

1.Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**

1.2. Адрес объекта: 366900, Чеченская республика , Гудермесский район, г. Гудермес, Ул.Дадашова,91, г.Гудермес,

1.3. Сведения о размещении объекта:

-Отдельно стоящее здание: - 3 этажное 11514,6 кв.м.

- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); общая площадь земельного участка – 29900 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 0.

1.4. Год постройки здания **2018**, год последнего капитального ремонта – 2018;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2030**.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №10» Гудермесского района, МБОУ «Гудермесская СШ №10»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **366900, Чеченская республика , Гудермесский район, г. Гудермес, Ул.Дадашова,91, г.Гудермес .**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: оказание услуг в сфере образования.

Дополнительная информация: **среднее общее образование, реализация образовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования.**

2.2. Плановая мощность: количество обслуживаемых- 1567 человек, вместимость 720 чел..

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети школьного возраста 6-18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)): с нарушениями зрения

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : **да.**

Обучающиеся, проживающие на территории города Гудермес доставка осуществляется самостоятельно.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 0 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, **тактильная, визуальная; да.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске : **да.**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, • с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой

информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных

переходов тактильными направляющими.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей- инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется.

№ п / п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	О ц е н к а состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
	Выделенные стоянки автотранспортных Средств для инвалидов	Имеются, оформлены согласно ГОСТУ
2	Сменные кресла- коляски	Имеются
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Есть
5	Пандусы	Соответствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Есть
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина входной двери - 120 см., Ширина дверей в здании-90см.,

11	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых ДЛЯ обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Есть
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Есть
15	Пути движения на территории	Тротуар для пешехода есть
16	Место отдыха	Есть

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ П/П	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом	Есть

	здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО	Есть
6	Предоставление и н в а л и д а м п о с л у х у при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо-тифлопереводчиков	Есть (договор о сетевой форме взаимодействия и сотрудничестве с ЧРО ООО ВОГ
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет

10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	И н ы е	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п /п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской	Сроки
-------------------	---	--------------

1	Прилегающая к объекту территория: - Установка визуальной и тактильной информации, тактильных направляющих на пути движения по прилегающей территории к зданию и ко входу здания. Снизить бордюры на переходах ко входу, к эвакуационным выходам.	2027 г.
2	Входная зона: -Перед входом в здание обеспечить информацию о наименования учреждения, о режиме работы (п 6.5.9 СП 59.13330.2016, выполненную шрифтом Брайля -Установка светового и звукового маячков, установить ТНУ перед входной дверью - Обеспечить наличие локального предупреждающего указателя «Внимание, по ходу движения-дверь в здание или сооружение». (Выполняется на расстоянии ширины открывающего полотна двери от положения двери в закрытом состоянии.(ГОСТ Р 52875-2018). -Установить антискользящее покрытие на пандусе и на входной площадке. -Установить контрастную маркировку на крайних ступеньках лестницы и на стеклянных витражах (желтые наклейки на каждом стеклянном полотне). -- - Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом в доступном месте перед входом (п.5.1.13.6.1.1.СП 59.13330.2020) -Установить доводчик в дверях. - Снизить угол уклона пандуса и заменить поручни на пандусе в соответствии нормативами (СП 59.13330.2020)	2027 г.
3	Пути движения по зданию и эвакуационные пути: -- Установить перила с 2-х сторон и контрастную маркировку на ступеньках лестничных маршей на верхние этажи. -Обеспечить наличие информационной таблички, п.5.1.3 СП 59.13330.2020, у помещений доступных для инвалидов кабинетов на высоте 1,3 м от уровня пола, на расстоянии 0,1 м от дверного проема со стороны ручки. В помещениях и на всем протяжении путей движения необходимо оборудовать таблички (в т.ч. световые оповещатели) с указанием направления	2027 г.

	движения к эвакуационным выходам для детей с инвалидностью согласно требованиям (СП 59.13330.2020 П.6.5.1., П. 6.5.5.) Продублировать план эвакуации шрифтом Брайля, Отразить на плане эвакуации пути движение при эвакуации людей с инвалидностью л.6.5.2 п.6.5.3 СП 59.13330.2016). Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п.6.2.19, п.6.2.23 СП 59.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: снизить порог на эвакуационных выходах. - установить доводчики в дверях и контрастную маркировку на крайних ступеньках лестниц эвакуационных выходов и на стеклянных полотнах дверей внутри объекта. - Сделать на эвакуационных выходах противоскользящее покрытие на лестничных площадках, на пандусах переделать поручни согласно нормативам (СП 59.13330.2020).	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): - Установка тактильных табличек на дверях и направляющих полос в кабинеты и классы, снизить пороги в дверях. - Оборудовать Аудио-тифлооборудованием учебные места для детей с нарушением слуха и зрения для колясочников. Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	2028 г.
5	Санитарно-гигиенические помещения: - доадаптировать санузел согласно нормативу: - установка кнопкой вызова, установка тактильных обозначений, знак доступности на дверях (СП 59.13330.2020 и ГОСТ 51261-2022). Рядом с дверью установить информацию шрифтом	2027 г.

	Брайля и на дверях знак доступности для инвалидов. (СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"). Кнопка вызова в санузле для инвалидов должна быть оборудована обязательно. Высота её расположения — 90 сантиметров от пола. Она непременно находится в зоне доступности от сантехнического оборудования.	
6	-Установить наземные указатели согласно ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». -Установка световых и звуковых маячков, звукового оповещения. -Дублирование наглядной информации на всех зонах Тактильные устройства- - направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов.	До 2029 г.
7	Пути движения к объекту: - Установить <i>средства информации</i>: - звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, тактильные направляющие. - сделать уклон на бордюрах с тротуара на проезжую часть. - выделить и оформить по ГОСТу парковочные места для инвалидов, снизить бордюрный камень с парковки на тротуар.	2027 г.

VI. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>А</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

VII. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О)</i> <i>ДЧ-И (К, С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (О, К, Г, У)</i> <i>ДЧ-И (С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (О, У)</i> <i>ДЧ-И (К, С, Г, У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И (К, О, У)</i> <i>ВНД (Г, С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (К, О, У, Г)</i> <i>ДУ (С)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДП-И (К, О, У)</i> <i>ДУ - (С, Г)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (К, О, Г, У)</i> <i>ДУ - (С)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

VIII. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан полностью доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; частично доступно для инвалидов с нарушениями слуха, недоступно для инвалидов с нарушениями зрения.

Полная доступность объекта для всех категорий может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями должна быть размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

вход на территорию адаптирован для инвалидов в кресло-колясках. Нет достаточной информации для людей с нарушением зрения. Отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха

(установлены скамейки). Выделены места для парковки инвалидов, но не оформлены соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание: не адаптирован для людей с нарушением зрения.
эвакуационные выходы не оснащены доводчиками;

Путь (пути) движения внутри здания:

Коридоры широкие

- дверные проемы соответствуют требованиям ширины рабочего полотна не менее 90 см.;

Санитарно-гигиенические помещения: в основном адаптированы, установлены опорные поручни рядом с санузлом, есть достаточное место для разворота кресло-коляски.

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное аппаратуру визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

IX. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

- Период проведения работ: до 2029 года

-Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

-Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте МБОУ «Гудермесская СШ №10».

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «17» октября 2025 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «Гудермесская СШ №10» №120 от 16.10.2025 г.. (Акт прилагается).

МБОУ «Гудермесская СШ №10» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.